

Dotyczy postępowania pn. „dostawa i wymiana transformatora zainstalowanego w stacji transformatorowej zasilającej budynek 103, w którym zlokalizowany jest Inkubator Przedsiębiorczości, przy ul. Kochanowskiego 32B w Tarnowie, na fabrycznie nowy transformator, wraz z dostosowaniem stanowiska i układów połączeń elektrycznych, dla Tarnowskiego Klastera Przemysłowego S.A.”

W związku z zapytaniami jakie wpłynęły do Zamawiającego odnośnie treści SIWZ, stosownie do treści art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych przedstawia się następujące wyjaśnienia.

Seria I

Pytanie nr 1

Proszę o potwierdzenie konieczności zapewnienia rezerwowego źródła zasilania dla odbiorców energii podczas prowadzenia prac modernizacyjnych komory trafo oraz linii kablowych. Przewidywany czas wyłączenia 48 godzin.

Odpowiedź na pytanie nr 1

W sytuacji gdyby istniała konieczność zasilania odbiorców Zamawiającego w energię elektryczną, Zamawiający potwierdza konieczność zapewnienia przez Wykonawcę rezerwowego źródła zasilania dla odbiorców energii podczas prowadzenia prac modernizacyjnych komory trafo oraz linii kablowych, na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Pytanie nr 2

Prosimy o udostępnienie schematów elektrycznych stacji transformatorowej oraz rozdzielnic głównej RG.

Odpowiedź na pytanie nr 2

Zamawiający udostępnia w załączniku schemat elektryczny stacji transformatorowej oraz rozdzielnic głównej RG.

Pytanie nr 3

Prosimy o udostępnienie mapy terenu z naniesionymi liniami kablowymi.

Odpowiedź na pytanie nr 3

Zamawiający udostępnia w załączniku mapę terenu z naniesionymi liniami kablowymi.

Pytanie nr 4

Prosimy również o wydłużenie terminu składania oferty do dnia 31 stycznia 2017 roku ze względu na to że chcielibyśmy rzetelnie przygotować dla Państwa ofertę.

Odpowiedź na pytanie nr 4

Zamawiający wydłuża terminu składania ofert do dnia 27 stycznia 2017 roku.