

PRZEKRÓJ A–A

– WERSJA 2 Z ELEMENTEM REDUKUJĄCYM



PRZEKRÓJ B–B

– WERSJA 2 Z ELEMENTEM REDUKUJĄCYM





IZOLACJA:
woda nieagresywna i słabo agresywna
POZIOMA: 2 x papa na lepiku asfaltowym
PIONOWA: zagruntowanie 2 x powierzchni abizolem "R",
2 warstwy abizolu "P" lub lepiku asfalt. na gorąco
woda średnio agresywna i silnie agresywna
a. do wys. zw. wody gruntowej nad podłoże:
B75, izolacja pozioma i pionowa jak dla wody słabo agresywnej

b. zwierciadło wody gruntowej powyżej 1,0 m od podłoża:
POZIOMA: 2 x papa na lepiku asfaltowym
z wypełniaczem mineralnym (np. grys wapienny)
PIONOWA: impregnacja powierzchni 2 x abizolem "R",
2 warstwy masy asf. abizol "P", mata szklana DM–1004
przesycona abizolem "P", 1 warstwa abizolu "G"

TABLICA WYMIARÓW ZAMIENNYCH

Średnica kanału [mm]	Wysokość kinety [mm]		
DN1	h3	t	f
250	650	150	170
300	650	150	200
400	750	150	270
450	800	150	300
500	800	200	340
600	900	200	400

UWAGA:
- Komora stosowana do głębokości posadowienia H<4,0 m
- Średnica komory D=1,0 m do głębokości posadowienia H<3,0 m
- Średnica komory D=1,2 m do głębokości posadowienia 3,0<H<4,0 m
- Komora musi spełniać wymogi normy szczelności wg PN–92/B–10735 pkt. 6.11–6.12
- Pierścień odciążający stosować w zależności od zalecań Administratora sieci
- Podsypka i zasyp zgodnie z uwagami na przekroju poprzecznym wykopu
- Realizacja prefabrykatów dla studni na zatomach winna nastąpić po wykonaniu tyczenia geodezyjnego w terenie, które pozwoli na ostateczną weryfikację kątów.

BARTOSZ DZWONEK
USŁUGI PROJEKTOWE
ul. J. Słowackiego 33/7
33-100 Tarnów
Tel: 602-827-549
e-mail: dzwonekb@wp.pl
www.projektysanitarne.net
nip: 656-218-03-87

Nazwa opracowania:

Budowa przyłącza wodociągowego oraz przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku produkcyjno - magazynowo - usługowego zlokalizowanego na dz. ewid. nr 1/179 w m. Tarnów

Zakres inwestycji: dz. nr: 1/179, 1/177, 1/109,

obr. 0247 M. Tarnów, jedn. ewid. 126301_1 M. Tarnów

Adres obiektu:	Miejscowość: TARNÓW	Powiat: TARNOWSKI	Województwo: MAŁOPOLSKIE	Numer tematu: 796
Stadium:	PROJEKT BUDOWLANY			Data: 07.2021 r.
Branża:	SANITARNA			Skala: schemat
Projektant:	mgr inż. Bartosz DZWONEK	Uprawnienia budowlane nr: MAP/0306/PBS/15 Specjalność INSTALACYJNA		
Tytuł rysunku:	SCHEMAT STUDNI KANALIZACYJNEJ DN1000MM			Numer rysunku: 4